

違反対象物一覧表

No.1

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			その他消防長が必要と認める事項	
		公表該当違反事項	根拠法令等の条項	違反の部分等	公表日	その他
井上ビル	元町4番13号	自動火災報知設備未設置	法 第17条第1項	全体	R1.6.28	
プラスビル	元町7番3号	自動火災報知設備未設置	法 第17条第1項	全体	R1.7.31	
壱番館ビル	駅前町8番15号	自動火災報知設備未設置	法 第17条第1項	全体	R1.7.31	
鉄輪飲食街ビル	御幸1組	自動火災報知設備未設置	法 第17条第1項	全体	R1.8.31	

※ 本公表は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものであり、公表事実以外の消防関係法令違反を併存している防火対象物もあります。

※ 法・・・消防法、令・・・消防法施行令、則・・・消防法施行規則、危令・・・危険物の規制に関する政令、危規・・・危険物の規制に関する規則